

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dnia 26.02.2021 r.



1041086977



DSW Dorota Setlak- Wróblewicz
Ul. Św. Barbary 14/36
41-516 Chorzów

Sygnatura: TD/OGL/OME/2021-02-26/0000009


Dotyczy: Uzgodnienia projektu zabezpieczenia kabli własności TAURON Dystrybucja S.A. w związku z „Termomodernizacją budynku zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach”

W nawiązaniu do otrzymanego pisma, dotyczącego uzgodnienia projektu jak w temacie informujemy, że akceptujemy zaproponowane w projekcie zabezpieczenie istniejących kabli własności TAURON Dystrybucja S.A. w postaci dwudzielnych rur osłonowych typu AROT Ø110 koloru niebieskiego dla kabli nN w związku z projektowanym drenażem.

Nadmieniamy, iż prace w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem. W tym celu należy zwrócić się do TAURON Dystrybucja S.A. Region Gliwice o nadzór branżowy, na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu naszych urządzeń. Wystąpienie w sprawie nadzoru należy przesłać na adres TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice

Zwracamy również uwagę, iż zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym, a kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie nieosłoniętych kabli, pozostających pod napięciem. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem urządzeń własności TD S.A. należy wykonać kosztem i staraniem inwestora.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Katarzyna Brzyska

Kopia:

1. TDOGL/OME
2. Klient