



- Uwaga:
1. Za kurkiem kulowym kotła gazowego zamontować filtr do gazu
  2. Przejścia przewodów gazowych przez ściany zabezpieczyć stalowymi rurami ochronnymi

- OZNACZENIA:
- przewody impulsowe
  - istn. przewód gazowy
  - proj. przewód gazowy
  - kurek kulowy do gazu
  - KG1, KG2 — kocioł gazowy 45kW z zamkniętą komorą spalania
  - Cz1, Cz2 — czujniki gazu

proj. szafka gazowa na zawór DN40  
i zawór elektromagnetyczny DN40

istn. gazomierz G10

istn. przyłącze gazu

Firma Budowlano—Konsultingowa P.B.P.H. ML—BUD s.c.		Kotłownia gazowa Rzut piwnicy. Wewnętrzna instalacja gazu		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. DĘBOWEJ 5 W GLIWICACH	
Projektant: Inż. Zofia NOSIADEK		Instalacja: Inst. sanit.		Specjalność: Inst. sanit.	
Sprawdził: mgr inż. Barbara GADKOWSKA		Instalacja: Inst. sanit.		Specjalność: Inst. sanit.	
Opracował: Inż. M. NOSIADEK		Instalacja: Inst. sanit.		Specjalność: Inst. sanit.	
1727/07/18		1727/07/18		1727/07/18	