


1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Zaprawa klejowa do styropianu
3. Płyta styropianowa EPS-70-035 gr. 15 cm, $\lambda=0,035W/mK$
- 3'. Płyta styropianowa EPS gr. 3 cm, $\lambda=0,035W/mK$
4. Warstwa zbrojąca – siatka z włókna szklanego 150g/m2 zatopiona w zaprawie zbrojącej
5. Tynk mineralny cienkowarstwowy gr. 2,0mm (baranek)
- 5a. Podkład pod farbę silikonową
- 5b. Dwukrotne malowanie farbą silikonową
6. Łącznik mechaniczny wkręcany d=10 mm, dł. 260 mm
7. Dodatkowy pas siatki zbrojącej wywiniętej na ościeża
8. Listwa kapinosa
9. Silikon
10. Taśma rozprężna
11. Parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm
12. Płyta styropianowa XPS gr. 10 cm, $\lambda=0,035W/mK$
13. Izolacja przeciwwodna z masy asfaltowej modyfikowanej polimerami gr. 4mm

14. Odtworzona nawierzchnia istniejąca, płytki chodnikowe 50x50x7
 15. Obrzeże chodnikowe 6x20 cm
 16. Ława betonowa (C12/15) obrzeża chodnikowego
 17. Piasek gr. 10cm
 18. Teren zielony
 19. Systemowa listwa startowa z kapinosem
- wszystkie wymiary w cm



Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.

Tytuł:

Szczegół 6 Rozwiązanie ocieplenia przy cokole i oknie piwnicznym

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. DĘBOWEJ 5 W GLIWICACH

1727/07/18

Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował: mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94	konstrukcyjna		S2	14 XI 2018	1:10
Sprawdził: inż. Krzysztof CZYŻYKOWSKI	SLK/3605/POWK/11	konstrukcyjna		Branża:	Faza:	Rys. nr:
Opracował: Dawid OGRODOWSKI				A-B	PW	20

Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 - numer seryjny: 700-50636234