

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
**Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień**  
tel. 32 398 53 62  
faks 32 398 55 34  
benedykt.gwozdz@psgaz.pl

**VENIT**  
**Ewa Przybył, Dariusz Zboiński**  
**ul. Górnych Wałów 27/4**  
**44-100 Gliwice**

Wasz znak: VE/143/2019  
Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.241.19/L

Zabrze, 22.08.2019

Dot.: ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. Staromiejskiej do ul. Orlickiej, Nadrzeczna w Gliwicach.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 02.07.2019 r., w sprawie jak wyżej informujemy, że na załączonych planach potwierdzono przebieg czynnej sieci gazowej:  
**- podwyższonego średniego ciśnienia 2xDN 500 CN 1,6 MPa.**

Ponadto wnosimy do sprawy następujące uwagi:

- miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- nad gazociągami podwyższonego średniego ciśnienia należy zachować odległość pionową min. 1,2 m mierzac od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do powierzchni nawierzchni utwardzonej, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni;
- istniejący słupek gazowy oraz sączeł wydmuchowy wraz z punktem pomiarowym, kolidujące z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowego należy przebudować poza zakres opracowania;
- w przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych zabezpieczenia lub przebudowy sieci gazowej, własnym kosztem i staraniem;
- należy zachować istniejącą niweletę terenu. Jeżeli nie zostanie zachowana niweleta, należy przedstawić naszemu Zakładowi projekt zabezpieczenia lub przebudowy sieci gazowej;
- nad gazociągami należy przewidzieć nawierzchnie z elementów rozbieralnych;
- wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie;
- posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela;
- przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela;

- w przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego;
- przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić o terminie rozpoczęcia prac.

Przy pracach projektowych w obrębie naszych urządzeń, należy zachować przepisowe odległości od gazociągu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.).

Wszelkie prace w pobliżu naszych urządzeń gazowych podwyższonego średniego ciśnienia, **inwestor bezwzględnie winien skontaktować się z** Działem Stacji i Sieci Gazowych, Zabrze ul. Mikulczycka 5 (32/398-52-78), celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

W terminie 7 dni przed przystąpieniem do robót w obrębie naszej sieci gazowej, wystąpić o otwarcie zlecenia na nadzór. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

**Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**  
Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Dział Zarządzania Siecią Gazową

Andrzej Ruczek

Załączniki:

- 1plan.

Kopia:

- Gazownia w Gliwicach;
- SSDZ;
- ZMSM.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy [ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów](#). Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](#) w zakładce o nas.



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Lublinie

Dział Zarządzania Majątkiem Siedowym

Sekcja Ewidencji Majałtku i Uzgodnień

Załącznik do pisma, znak

z dnia 12.07.2019

podpis *G. Gajda*

*Wzorem opisanym  
Gosline i Linie  
nie doprowadzają się  
gazy  
Linie 12.07.2019*

Naniesiono sieć gazową:

- gazociąg wysokiego ciśnienia .....

- gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia .....

dnia 12.07.19 podpis *G. Gajda*

*PN 500 Ci 16  
9/11 12.07.2019*

*Regulacja*

*Specjalista ds. technicznych  
Marek Mielnik*

43/2

42/2

41/2LIV

40

